

El-installasjon as

Sjekkliste for enkel egenkontroll av elektriske installasjoner

Egenkontroll av:	Ja	Nei	Noter evt. avvik
INNTAK (der hvor strømmen kommer inn i huset)			
Er det noen synlige skader			
Er sikringslokkene godt tilskrudd			
Er sikringslokkene veldig varme			
SIKRINGSKAP			
Er sikringer og utstyr godt merket (hvilke rom etc.).			
Er det innsatt riktige størrelse på sikringer (ihht. merking).			
Er det noen synlige skader.			
Er sikringene godt tilskrudd.			
Er sikringer eller annet utstyr unormalt varme.			
Er det enkelte av sikringene som stadig ryker.			
Er noen av ledningene misfarget (pga. varme).			
Er det ryddig i sikringskapet (det skal ikke lagres uvedkommende ting i skapet).			
Fungerer testknappen på jordfeilvarsleren eller jordfeilbryteren(e) (hvis du har).			
KURSOPPLEGG / LEDNINGSOPPLEGG			
Er noen elektriske ledninger løsnet.			
Er det noen skader på de elektriske ledningene.			
Er det mye bruk av skjøteledninger.			
Er vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, varmeovner etc. tilkoblet over skjøteledning.			
Benytttes alle skjøteledninger i samme rom som de er tilkoblet.			
Blir skjøteledninger som benyttes ute fjernet straks etter bruk.			
ELEKTRISK UTSTYR			
Er elektrisk utstyr, eller andre apparater skadet.			
Fungerer alt elektrisk utstyr slik det skal.			
Er varmeovner og belysningsarmaturer tildekket på en slik måte at varmeavgivelse hindres (gardiner, møbler, klær leker etc.).			
Har du nødvendig avstand fra utstyr og frem til brennbart materiale (spotbelysning, reflektorovner etc.)			
Er alt egenmontert utstyr montert etter monteringsanvisningen.			
Brukes komfyr, vaskemaskin, vaffeljern, strykejern, brødrister, kaffetrakter, oppvaskemaskin, tørketrommel, varmevifter og lignende, kun på dagtid og under tilsyn ?			
Egenkontroll av:	Ja	Nei	Noter evt. avvik

Rengjøres lo/støvfilter i tørketrommel vifteovner og lignende regelmessig.			
Er brytere, stikkontakter, støpsler, koblingsbokser, og lignende utstyr varme eller brunsvide. (sjekk spesielt komfyrstikk og varmtvannsbereder).			
Brukes løse lamper eller flyttbare ovner i barnerom eller i rom hvor dyr er løse.			
Brukes det "klype" monterte lamper som sengelamper på sengegavel etc.			
Benyttes lyspærer med høyere wattstyrke en det som står påstemplet i lampene.			
Følges bruksanvisningen for elektrisk utstyr.			
Benyttes av/på knappen for å skru av TV'en for natten			
Trekkes pluggen for kaffetrakteren ut for natten.			
Er fastmontert utstyr som varmeovner, lamper etc. løsnet.			
Er noe av det elektriske utstyret veldig gammelt slitt, og bør skiftes ut.			
GENERELLE PUNKTER			
Har du oppdaget noe unormalt ved det elektriske anlegget.			
Er alle elektroinstallasjoner utført av autorisert elektroentreprenør.			
Har den elektriske installasjonen andre feil eller mangler.			
Er deler av installasjonen veldig gammel, og klar for utskifting.			
FYLL INN EGNE PUNKTER			

**Har du krysset i noen av de fargede rutene, bør dette rettes umiddelbart.
Kontakt elektriker om nødvendig**

Denne kontrollen bør gjennomføres regelmessig (for eksempel ved hver måleravlesing).

Kontrollen utført av: _____ dato: _____ Anlegg: _____

Industrigt. 13, Pb. 1199 Skurva, 2605 Lillehammer
Epost: post@elinstallasjon.com Web: www.elinstallasjon.com
Telefon 61256050 - Faks 61256051